

Pro kotel MultiBio		30 kW	49 kW	75 kW
1.	Pojistný ventil 250 kPa	1"	5/4"	5/4"
2.	Zpětný ventil s pružinou	1"	5/4"	6/4"
3.	Oběhové čerpadlo krátké smyčky	25-40	32-60	32-80
4.	Filtr vodní do potrubí	1"	5/4"	6/4"
5.	Třícestný ventil VRG 131 s motorem ARA 663	1"	5/4"	6/4"
6.	Regulace ADEX MIDI 2010			
7.	Horní termostat s jímkou	1/2"	1/2"	1/2"
8.	Spodní termostat s jímkou	1/2"	1/2"	1/2"
9.	Regulace ADEX COMFORT XX			
10.	Prostorový termostat (bezpotencionální)			
11.	Venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci ADEX "B"			
12.	Třícestný ventil VRG 131 s motorem ARA 663	1"	5/4"	6/4"
13.	Oběhové čerpadlo topné větve	25-40	32-60	32-80
14.	Vypouštění systému	1/2"	1/2"	1/2"
15.	Regulace teploty TUV, např. ESBE VTA 312 (nutné !!!)	1"	1"	1"
Dimenze potrubí z CU trubek a tvarovek		28 mm	35 mm	42 mm

