

| Pro kotel MultiBio | | 30 kW | 49 kW | 75 kW |
|--|--|-------|-------|-------|
| 1. | Pojistný ventil 250 kPa | 1" | 5/4" | 5/4" |
| 2. | Zpětný ventil s pružinou | 1" | 5/4" | 6/4" |
| 3. | Oběhové čerpadlo krátké smyčky | 25-40 | 32-60 | 32-80 |
| 4. | Filtr vodní do potrubí | 1" | 5/4" | 6/4" |
| 5. | Čtyřcestný ventil s motorem ESBE ARA 663 (24V, 120s) | 1" | 5/4" | 6/4" |
| 6. | Vypouštění topného systému | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 7. | Čerpadlo topného systému | 25-40 | 32-60 | 32-80 |
| 8. | Regulace ADEX COMFORT XX | | | |
| 9. | Pokojový termostat (bezpotencionálový) | | | |
| 10. | Venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci (ADEX "B") | | | |
| 11. | Nepřímotopný ohřívač TUV | | | |
| 12. | Termostat TTUV ADEX pro ovládání ohřívače TUV | | | |
| 13. | Regulace teploty TUV např. ESBE VTA 312 (nutné!!!) | | | |
| Dimenze potrubí z CU trubek a tvarovek | | 28 mm | 35 mm | 42 mm |

