



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-30-00505-14**

výrobce: Petrojet Trade s.r.o.
U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník, Česká republika
identifikační číslo: 28946588
výrobky: Teplovodní kotle na dřevní pelety - C1
typové označení: MultiBio ...
varianty: viz 2. strana

U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorků předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností s aplikovatelnými požadavky

ČSN EN 303-5:2013, ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 60335-1 ed.3:2012,
ČSN EN 60335-2-102:2007, ČSN EN 62233:2008 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.


Splnění těchto požadavků se považuje za splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-12376 ze dne 2014-06-30, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, tj. do 2016-06-30.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno, 2014-06-30




Ing. Jiří Rozsival, MBA
zástupce ředitele

B-30-00505-14, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Specifikace typů a variant:

Typové označení	Jmenovitý výkon [kW] dřevní pelety - C1
MultiBio 30 E	30
MultiBio 30 ES	30
MultiBio 49	49,9
MultiBio 199 E	198
MultiBio 199 ES	198
MultiBio 199 PLC	198
MultiBio 199 PLC S	198
MultiBio 600 PLC	600
MultiBio 600 PLC S	600

Pozn.: E ... bez automatického odvodu popela a s řídicí elektronikou ESY
ES ... s automatickým odvodem popela a s řídicí elektronikou ESY
PLC ... bez automatického odvodu popela a s řídicí elektronikou PLC M
PLC S ... s automatickým odvodem popela a s řídicí elektronikou PLC M
Multibio 49 ... s řídicí elektronikou ESY

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že se nezměnily normativní dokumenty, uvedené na 1. straně. Při změně a vydání nových harmonizovaných nebo určených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

